

Dobrý den,  
paní Prasličáková, pane Mikulenka,

prosím, zašlete mi seznam materiálu a prací (případně výkaz výměr) a schémata,  
na základě kterých byl proveden odhad ceny a podle kterých se budou provádět tyto práce

děkuji  
pěkný den  
s pozdravem

Dobrý den,  
k tvému dotazu ze dne 2. 10. 2015 sděluji, že jiný podklad než ten, co jsem obdržela od pana starosty a poslala jsem ho všem naskenovaný mailem, nemám. Jediné, co ti mohu poslat a co se mi dostalo do rukou dnes je zápis od Jardy Krůpového, který provedl prohlídku has. zbrojnice.  
S pozdravem Prasličáková

## Doporučení k realizaci

1, Odpadní vody z umyvadla, sprchy a máč instalované podlahové úprasty v podlaží věže je možné napojit na novou kanalizaci v příčtěstě.  
Provedení nových odpadní včetně prací s tím souvisejících (zásof šachty, ~~trubky~~, vstavaž a díry na parkbu včetně uzavírání) odhaduji cenou na 20.000 Kč

2, Vodovodní přípojka včetně úvodu vodoměru je nutné řešit komplexně až po zjištění stávajícího stavu.

Není známo zda je přípojka provedena z oceli nebo plástek.

Není známo místo napojení stáv. vodovodní přípojky.

Pokud by se zjistilo, že vod. přípojka je ještě z ocelových trubek, bylo by vhodné přerušit novou přípojku z polyetylenu, osadit hl. uzávěr a úředně měřit.

Vodovodní přípojku napojit na stávající veřejný vodovod, který je v dané lokalitě, předpokládám již z PVC potrubí.

3. Titulu řešení souhlasím, přítomní hlasují, kteří se věnovali dané problematice.

ing. Mikulanka, p. Ruvara, p. Rybář.

Ve Veselí 29.9.2015

Kriška Jaroslav

- v pasporku vodovodu Veselí je přípojka označena: PE DN 1",

již napojení do obce je označeno z jiné strany budovy (na vstupu do budovy)

- navrhuji vodovodní přípojku provést ve vzdálenosti od obecního pracoviště p. Joudy,

- vyčlenit položkou částku rozpočtovou měrou!

1.10.2015 Kriška