

Dobrý den,

dnes v 9:30 jsme zašli s panem starostou a v doprovodu pana Pospěcha prověřit ne/impregnaci stávajícího -původního krovu zašovské hasičárny.

Na místě jsme zjistili, že stav konstrukce krovu - jedná se většinou o krokve (tzn. šikmé prvky)

odpovídá fotografiím promítaným zastupitelům po včerejší schůzi zastupitelstva, (fotografie byly pořízeny 12.června 2015).

Čili na trámech byly místy vidět bílé fleky od malty, chuchvalce pavučin (viz foto) , které by při resp. před řádným nátěrem musely být nepochybně ometeny očištěny drátěným kartáčem apod.

Panu starostovi tímto děkuji za aktivní přístup ohledně podnětu/návrhu ke kontrole.

Pan starosta přislíbil, že se obrátí na firmu a bude se informovat - chtít vysvětlení. Prosím, aby nás pan starosta následně informoval.

P.S.:Je třeba si rovněž vědomit, že náprava - dodatečná impregnace krovu by neměla být považována za zbytečnou,

jak to bylo prezentováno na včerejší schůzi, protože nelze nikdy zcela vyloučit riziko napadení houbami či jinými škůdci.

Často je to naopak při rekonstrukcích tohoto typu žádoucí, protože se mění klima v konstrukci střechy,

Pojistná hydroizolace na konstrukci krovu pod střešními taškami se časem shora zanese prachem -

takže se postupně bude ztrácet její schopnost dýchat, a odvětrávat celý prostor půdy.



756 51 Zašová 170

Obec Zašová
Zašová 36
756 51

Bc. Jiljí Kubrický, starosta

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Firma Mězl a Janíček s.r.o se sídlem Zašová 170, 756 51, IČ 26851881 tímto čestně prohlašuje, že na akci: „Zateplení objektu hasičské zbrojnice a výměna střechy“ byla provedena impregnace krovů a latí.“

V Zašové dne 18. 1. 2017

.....
Lubomír Buchta
za fa Mězl a Janíček s.r.o.

obecní a umělecké práce
**Mězl
a
Janíček**
756 51 ZAŠOVÁ 170
tel/fax 571 634 146
777 170 100 - 8
IČ: 26851881
DIČ: CZ26861881



21/11/2013 12:40